

弊宅実績とPanasonic HIT(単結晶系ハイブリッド型)シュミレーションとの比較

HIT: 大阪(東京の5%増)、真南、5寸勾配 弊宅: 千葉、南南東(東に20°)、4寸勾配

2011/4-2012/3	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4-9月小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
HIT 4kW	432	493	410	463	466	385	2,649	370	309	300	314	312	400	4,654
3.948kWに換算	426	487	405	457	460	380	2,615	365	305	296	310	308	395	4,593
弊宅(3.948kW)	520	431	378	468	429	431	2,657	360	321	359	387	365	412	4,862
差	94	-56	-27	11	-31	51	42	-5	16	63	77	57	17	268

2011/4-2012/3	4月	5月	6月	7月	8月	9月	4-9月小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
HIT 4kW	432	493	410	463	466	385	2,649	370	309	300	314	312	400	4,654
3.948kWに換算	426	487	405	457	460	380	2,615	365	305	296	310	308	395	4,593
弊宅(3.948kW)	469	513	446	473	542		2,443							2,443
差	43	26	41	16	82	-380	-172	-365	-305	-296	-310	-308	-395	-2,150

日照時間	2011年	2012年	過去5年平均	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年
1月	249.6	191.7	168.5	182.9	158.6	163.1	175.8	162.0
2月	152.6	155.6	150.0	110.3	129.3	203.1	182.3	125.1
3月	226.1	151.1	159.0	97.1	161.5	167.9	187.8	180.7
4月	210.1	166.3	153.0	135.7	211.5	146.6	137.4	133.9
5月	146.3	204.1	158.5	183.2	156.7	141.5	200.1	111.0
6月	113.2	152.3	115.8	167.3	96.7	113.9	148.7	52.4
7月	193.4	183.6	95.5	99.9	109.0	163.0	63.5	42.1
8月	193.5	265.3	155.1	153.3	139.1	135.3	203.1	144.6
9月	190.7		129.4	151.0	136.2	119.2	127.3	113.5
10月	140.3		128.3	99.7	143.7	132.5	125.0	140.7
11月	144.5		134.5	146.2	112.2	124.7	143.7	145.6
12月	191.9		165.6	178.7	172.3	175.2	160.7	140.9
合計	2,152.2		1,713	1,705.3	1,726.8	1,786.0	1,855.4	1,492.5

